



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A

Certificate of Type Examination - Annex A

Registrazione n.° DE/3355/09

Registration number

ALBAN GIACOMO S.p.A.

Via De Gasperi, 75 - 36060 ROMANO D'EZELINO (VI)

"ALZANTE SCORREVOLE CLIMATECH IN LEGNO"

Wood traditional sliding window CLIMATECH

Descrizione del prodotto/Product description:

- Chiusura scorrevole a 1 anta
- Essenza: Abete
- Spessore: telaio 164mm - anta 68mm
- Vetri: 33.1/15/44.1

in base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

Dimensioni massime (esterno telaio)/max size (mm):	W 3985 x H 2750
4.14 Permeabilità all'aria/air permeability :	classe 4
4.5 Tenuta all'acqua/watertightness :	classe 8A
4.2 Resistenza al carico del vento/wind load :	classe B3
4.6 Rilascio di sostanze pericolose:	nessuna
4.7 Resistenza all'urto/impact resistance:	classe 5
4.11 Prestazione acustica/acoustic performance $R_w(C; C_{tr})$, valore testato:	
- 55.4/15/44.1 (vetro acustico)	41 (-1; -4) dB
- 44.1/15/33.1 (vetro acustico)	39 (-1; -4) dB

Data emissione/issue date 27/11/2009
Data scadenza/expiring date 26/11/2014

GRUPPO
IMQ

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dot. Ing. P. Cau